



国质监认字(043)号



(99)量认(国)字(L0425)号



CNACL
NO.0170

NFTC

检 验 报 告

No: 200310095

受检单位名称: 江苏科博世羊毛建材科技有限公司

产品型号名称: 科博世羊毛保温吸音硬质棉 KPS-BY

检 验 类 别: 型式检验(安全性能)

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

No: 200310095

共 3 页 第 1 页

产品名称	科博世羊毛保温吸音硬质棉	型号规格	KPS-BY
受检单位	江苏科博世羊毛建材科技有限公司	商 标	科博世 KPS
生产单位	江苏科博世羊毛建材科技有限公司	检验类型	型式检验 (安全性能)
送检单位	江苏省公安厅消防局防火部	抽样基数	500块
抽样单位	江苏省公安厅消防局防火部	生产日期	2003.02.20
抽样地点	公司仓库	抽样日期	2003.02.25
样品数量	900mm×600mm×50mm, 12块	到样日期	2003.03.03
样品编号	200310205	检验日期	2003.03.17 ~ 2003.03.20
检验项目	烟气毒性		
检验依据	GA132-1996《材料产烟毒性分级》		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 该材料烟气毒性主要表现为麻醉性。按GA 132-1996判定, 该材料烟气毒性达到准安全三级 (ZA3)。(以下空白)</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2003年3月21日</p> </div>		
备注			

批准:

卢国建

审核:

李成刚

编制:

张羽

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产单位：江苏科博世羊毛建材科技有限公司

No: 200310095

型号规格：KPS-BY

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	技术指标	检验结果	结论
1	烟气毒性				
	麻醉性, mg/l	GA 132-1996	≥6.15, 30min染毒 期内小鼠不死亡	6.15 符合要求	ZA3 合格
	刺激性, mg/l	GA 132-1996	≥6.15, 染毒后三 日内小鼠不死亡, 且平均体重恢复	6.15 符合要求	ZA3 合格
	以	下	空	白	
备注	技术指标依据GA 132-1996对准安全三级 (ZA3) 的规定。				

质量
检测
专用

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

No: 200310095

共 3 页 第 3 页

生产单位	江苏科博世羊毛建材科技有限公司		
通信地址	无锡市高新技术产业开发区27号-A		
法人代表	沈平	邮政编码	214028
联系电话	0510-5211810	传 真	/

产品说明:

该材料由100%羊毛组成, 采用防火阻燃剂经阻燃处理、烘干成型而成。(以上信息由受检单位提供) (以下空白)

