



2008000188Z



(2008)国认监认字(047)号



检测
CNAS L0846

检 验 报 告

玻纤质检 (WSW) 字 第 (1001010) 号

产品名称 羊毛吸声绝热毡

委托单位 江苏科博世羊毛建材科技有限公司

检验类别 委托检验



国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

二〇一〇年一月十四日

注 意 事 项

1. 检验报告应盖有检验专用章和骑缝章，应有授权签字人签字。
2. 委托检验样品由委托单位提供，本机构仅对该样品的检验结果负技术责任。
3. 抽样检验样本由本机构派员在批产品中随机抽取，本机构对检查批产品的检验结果负技术责任。
4. 监督检验由质量监督部门实施，本机构对检查批产品的检验结果负技术责任。
5. 若对检验结果有异议，请于收到检验报告之日起十五日内提出。
6. 检验报告不得自行复制。本机构提供的检验报告副本与检验报告(正本)内容完全一致，具有同等效力。

地址：南京市雨花西路安德里30号

电话：(025) 85017554、(025) 85017667、(025) 52416164

传真：(025) 52414930

邮编：210012

网址：<http://www.chinagfm.com>


批准：

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检 验 报 告

玻纤质检 (WSW) 字 第 (1001010) 号 共 2 页 第 1 页

产品名称	羊毛吸声绝热毡	规格型号	KPS-YZ, 32K, 厚30mm
商 标	KPS	样品状态	褐色毡状制品
委托单位	江苏科博世羊毛建材科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	江苏科博世羊毛建材科技有限公司	样品等级	----
抽样地点	----	送样日期	2010年01月12日
样品数量	(310×310)mm, 3块	送 样 者	成钢
抽样基数	----	生产日期	----
检验依据	试验方法详见附页	检验项目	导热系数 (25℃)、热阻 (25℃)
检 验 结 论	<p>样品经检验, 各检验项测定值详见附页 (第2页)。</p> <p>声明: 本检验结论仅对来样负技术责任。</p>		
备 注			



批准: 葛敏光

审核: 师卓

国家玻璃纤维产品质量监督检验中心

检 验 报 告 附 页

玻纤质检 (WSW) 字 第 (1001010) 号 共 2 页 第 2 页

羊毛吸声绝热毡检验结果

检 验 项 目	试 验 方 法	测 定 值
导热系数 $W/(m \cdot K)$ (平均温度 $25^{\circ}C$)	GB/T 10295-2008	0.037
热 阻 $(m^2 \cdot K)/W$ (平均温度 $25^{\circ}C$, 厚度 30mm)		0.81

(以下空白)

无效



编 制: 王 佳 庆